

泵站止回阀、闸阀采购及相关服务项目 招标文件

我公司拟实施泵站止回阀、闸阀采购及相关服务项目招标工作，具体事项情况如下：

一、项目概况

- 1.1 招标人：扬州市政管网有限公司
- 1.2 项目名称：泵站止回阀、闸阀采购及相关服务项目
- 1.3 项目地点：邗江北路泵站、杭集总泵站、槐泗河沿河截污泵站
- 1.4 招标范围：通过招标方式确定一家供货单位，提供邗江北路泵站、杭集总泵站、槐泗河沿河截污泵站的止回阀、闸阀等货物，并提供上述货物的安装和调试服务；同时须对旧止回阀、闸阀进行拆除。

二、资格要求

- 2.1 若投标单位为生产厂家需具备有效的营业执照（营业范围包含阀门的生产、销售），若投标单位为经销商需具备有效的营业执照（营业范围包含阀门的销售）和生产厂家的授权委托书。
- 2.2 本项目不接受联合体。

三、工作内容及相关要求

- 3.1 提供邗江北路泵站、杭集总泵站、槐泗河沿河截污泵站的止回阀、闸阀等货物，并提供上述货物的安装和调试服务；同时须对旧止回阀、闸阀进行拆除。
- 3.2 将拆卸的阀门集中堆放（集中堆放距离不超过 100m），不含外运。
- 3.3 工期要求：10 日历天
- 3.4 质保要求：1 年

四、阀门清单及相关要求

邗江北路泵站止回阀、闸阀清单

名称	单位	数量	技术要求
止回阀	个	2	DN400，橡胶瓣止回阀，材质球墨铸铁，PN10
闸阀	个	1	DN400，明杆软密封，材质球墨铸铁，丝杆 304 不锈钢，PN10
法兰	个	2	DN400，材质球墨铸铁，PN10

杭集总泵站止回阀清单

名称	单位	数量	技术要求
止回阀	个	1	DN500, 橡胶瓣止回阀, 材质球墨铸铁, PN10

槐泗河沿河截污泵站止回阀、闸阀清单

名称	单位	数量	技术要求
止回阀	个	2	DN50, 对夹蝶形止回阀, 材质球墨铸铁, PN16, 弹簧材质 304 不锈钢
止回阀	个	6	DN65, 对夹蝶形止回阀, 材质球墨铸铁, PN16, 弹簧材质 304 不锈钢
止回阀	个	1	DN100, 对夹蝶形止回阀, 材质球墨铸铁, PN16, 弹簧材质 304 不锈钢
闸阀	个	2	DN50, 暗杆软密封, 材质球墨铸铁, 丝杆 304 不锈钢, PN16
闸阀	个	6	DN65, 暗杆软密封, 材质球墨铸铁, 丝杆 304 不锈钢, PN16
闸阀	个	1	DN100, 暗杆软密封, 材质球墨铸铁, 丝杆 304 不锈钢, PN16
橡胶接头	个	2	DN50, 法兰材质球墨铸铁, PN16
橡胶接头	个	6	DN65, 法兰材质球墨铸铁, PN16
橡胶接头	个	1	DN100, 法兰材质球墨铸铁, PN16

推荐品牌：安徽铜都、上海沪航、江苏花山及同等档次

五、报价形式：报价函以清单形式报综合单价并汇总价。综合单价包含运费、产品成本、拆除、安装、利润、税金等完成本项内容所需的所有费用。

六、结算方式：固定总价。

七、支付方式：本次采购无预付款，更换完成、调试运行正常一个月后，支付合同价的 97%，剩余 3%质保到期后一次性付清。

八、最高限价：7 万元，超过最高限价作废标处理。

九、评标方式及中标原则

1、投标文件收到后，由评标小组对投标文件进行评选，监督小组全程参与，采用经评审的合理低价法（根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的平均值作为评标基准价。投标报价等于评标基准价得满分，其他投标报价偏离评标基准价的，按每低于评标基准价 1%扣减 0.6 分，每高于评标基准价 1%扣减 0.9 分，计算报价分值。不足偏离 1%的，按照插入法计算报价分值）确定中标

单位。若两次公开招标流标后，参与人数不足 3 家时本项目启用竞争谈判，小于等于 1 家时启用商务谈判。

十、投标文件组成

- 1、营业执照复印件，投标人非生产厂家的需同时提供授权厂家的营业执照；
- 2、投标人法人代表身份证复印件或法人代表授权委托书及受托人身份证复印件；
- 3、报价清单；
- 4、其他需要提供的资料（包括经销商提供的生产厂家授权委托书）；

上述材料装订成册，加盖投标人公章，并密封，封袋上应写明招标人名称、工程名称。

十一、招标文件提供信息：

招标文件提供及期限：自招标文件在“扬州市政管网有限公司网站 (<http://szgw.yzckjt.com>)”发布之日起 5 个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告。

十二、投标文件递交截止时间、地点：

- 1、投标文件接收开始时间：2022 年 5 月 26 日 9:30（北京时间）
投标文件接收截止时间：2022 年 5 月 26 日 11:30（北京时间）
- 2、投标文件接收地点：扬州市政管网有限公司物供处（扬州市广陵区汤汪路 183 号）；

超过投标截止时间递交的投标文件招标人将不予接收。

十三、招标人联系人及联系方式：

联系人：袁工 电话： 0514-87821702

扬州市政管网有限公司

2022 年 5 月 19 日